

香芝王寺環境サービス株式会社

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ (t)	1号炉	1,608												1,608
	2号炉	334												334
	合計	1,942												1,942

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理	測定位置
燃焼室中の 排ガス温度(℃)	1号炉	885												850<	燃焼室
	2号炉	883												850<	燃焼室
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	168												—	集塵機
	2号炉	168												—	集塵機
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)	1号炉	13												30	煙突
	2号炉	10												30	煙突

3. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果（測定回数：各炉 2か月に1回）

排ガスを採取した年月日		4月18日												基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月23日													
ばいじん濃度 (g/m³)	1号炉	0.003未満												0.08	煙突
	2号炉	—													
硫黄酸化物濃度 (ppm)	1号炉	15												17.5(K値)	煙突
	2号炉	—													
窒素酸化物濃度 (ppm)	1号炉	39												250	煙突
	2号炉	—													
塩化水素濃度 (ppm)	1号炉	7												430	煙突
	2号炉	—													
水銀 (μg/m³)	1号炉	0.12												30	煙突
	2号炉	—													

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（測定回数：年 1回）

排ガスを採取した年月日		4月18日												基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月15日													
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)	1号炉	0.000060												1	—
	2号炉	—													

2025 年度 搬入量画面

項目	可燃ごみ 搬入量 (計量データ)	不燃ごみ 搬入量 (計量データ)	粗大ごみ 搬入量 (計量データ)	ビン搬入量 (計量データ)	カン搬入量 (計量データ)	有害ごみ 搬入量 (計量データ)
単位	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4月	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00	2.81
5月						
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						
最大値	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00	2.81
最小値	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00	2.81
平均値	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00	2.81
合計	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00	2.81

2025 年度 4 月 発電量

項目	蒸気タービン 発電機 発電電力量	所内使用電力量	買電量	売電量
単位	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
1日	46,700	17,428	0	29,272
2日	46,690	18,033	0	28,657
3日	46,570	17,668	0	28,902
4日	46,620	17,654	0	28,966
5日	46,600	17,066	0	29,534
6日	45,910	16,894	0	29,016
7日	36,540	16,633	0	19,907
8日	25,650	17,029	0	8,621
9日	25,670	14,801	0	10,869
10日	26,400	14,057	0	12,343
11日	24,790	13,892	1	10,899
12日	24,550	13,305	0	11,245
13日	24,900	13,299	0	11,601
14日	27,220	14,273	0	12,947
15日	26,900	14,432	0	12,468
16日	26,160	13,960	0	12,200
17日	24,930	13,680	0	11,250
18日	25,440	13,694	0	11,746
19日	25,770	13,303	0	12,467
20日	25,050	13,268	0	11,782
21日	23,320	13,714	0	9,606
22日	24,210	13,828	0	10,382
23日	24,110	13,628	0	10,482
24日	24,240	13,449	0	10,791
25日	24,390	13,818	2	10,574
26日	24,260	13,034	0	11,226
27日	23,740	12,873	0	10,867
28日	24,680	13,775	0	10,905
29日	25,470	13,244	0	12,226
30日	25,140	13,973	0	11,167
31日				
最大値	46,700	18,033	2	29,534
最小値	23,320	12,873	0	8,621
平均値	29,754	14,657	0	15,097
合計	892,620	439,705	3	452,918

香芝王寺環境サービス株式会社

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ (t)	1号炉	1,608	1,213											2,821
	2号炉	334	1,071											1,405
	合計	1,942	2,284											4,226

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理	測定位置
燃焼室中の 排ガス温度(℃)	1号炉	885	880											850<	燃焼室
	2号炉	883	883											850<	燃焼室
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	168	169											—	集塵機
	2号炉	168	168											—	集塵機
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)	1号炉	13	13											30	煙突
	2号炉	10	20											30	煙突

3. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果（測定回数：各炉 2か月に1回）

排ガスを採取した年月日		4月18日	5月23日											基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月23日													
ばいじん濃度 (g/m³)	1号炉	0.003未満	—											0.08	煙突
	2号炉	—	分析中												
硫黄酸化物濃度 (ppm)	1号炉	15	—											17.5(K値)	煙突
	2号炉	—	分析中												
窒素酸化物濃度 (ppm)	1号炉	39	—											250	煙突
	2号炉	—	分析中												
塩化水素濃度 (ppm)	1号炉	7	—											430	煙突
	2号炉	—	分析中												
水銀 (μg/m³)	1号炉	0.12	—											30	煙突
	2号炉	—	分析中												

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（測定回数：年 1 回）

排ガスを採取した年月日		4月18日	5月23日											基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月15日													
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)	1号炉	0.000060	—											1	—
	2号炉	—	分析中												

2025 年度 搬入量画面

項目	可燃ごみ 搬入量 (計量データ)	不燃ごみ 搬入量 (計量データ)	粗大ごみ 搬入量 (計量データ)	ビン搬入量 (計量データ)	カン搬入量 (計量データ)
単位	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4月	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00
5月	2255.54	85.05	93.79	41.99	20.07
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
最大値	2255.54	85.05	93.79	41.99	20.07
最小値	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00
平均値	2132.6	82.29	91.555	39.915	19.04
合計	4265.2	164.58	183.11	79.83	38.07

2025 年度 5 月 発電量

項目	蒸気タービン 発電機 発電電力量	所内使用電力量	買電量	売電量
単位	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
1日	23,810	13,635	0	10,175
2日	24,820	13,818	0	11,002
3日	24,160	13,126	0	11,034
4日	24,270	13,026	0	11,244
5日	23,800	13,168	0	10,632
6日	23,220	13,649	0	9,571
7日	23,580	13,638	0	9,942
8日	24,480	13,662	0	10,818
9日	23,590	13,592	0	9,998
10日	24,060	13,384	0	10,676
11日	22,980	13,064	0	9,916
12日	24,560	13,963	0	10,597
13日	38,520	17,845	3	20,678
14日	46,760	19,112	0	27,648
15日	46,670	19,029	0	27,641
16日	46,760	19,303	0	27,457
17日	46,770	18,624	0	28,146
18日	46,780	18,714	0	28,066
19日	46,690	19,251	0	27,439
20日	46,710	19,380	0	27,330
21日	46,660	19,438	0	27,222
22日	46,750	19,258	0	27,492
23日	36,110	17,730	0	18,380
24日	26,770	15,445	0	11,325
25日	24,240	14,989	0	9,251
26日	24,400	14,998	0	9,402
27日	24,810	14,062	2	10,750
28日	24,790	14,176	0	10,614
29日	23,530	13,922	1	9,609
30日	24,950	14,279	0	10,671
31日	24,940	13,524	0	11,416
最大値	46,780	19,438	2	29,534
最小値	22,980	13,026	0	8,621
平均値	31,643	15,639	0	15,097
合計	892,620	484,804	3	452,918

香芝王寺環境サービス株式会社

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ (t)	1号炉	1,608	1,213	603										3,424
	2号炉	334	1,071	1,693										3,098
	合計	1,942	2,284	2,296										6,522

2. 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理	測定位置
燃焼室中の 排ガス温度(℃)	1号炉	885	880	871										850<	燃焼室
	2号炉	883	883	878										850<	燃焼室
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	168	169	160										—	集塵機
	2号炉	168	168	162										—	集塵機
排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)	1号炉	13	13	17										30	煙突
	2号炉	10	20	19										30	煙突

3. ばい煙量又はばい煙濃度測定結果（測定回数：各炉 2か月に1回）

排ガスを採取した年月日		4月18日	5月23日	6月27日										基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月23日	6月25日												
ばいじん濃度 (g/m³)	1号炉	0.003未満	—	分析中										0.08	煙突
	2号炉	—	0.003未満	—											
硫黄酸化物濃度 (ppm)	1号炉	15	—	分析中										17.5(K値)	煙突
	2号炉	—	7	—											
窒素酸化物濃度 (ppm)	1号炉	39	—	分析中										250	煙突
	2号炉	—	19	—											
塩化水素濃度 (ppm)	1号炉	7	—	分析中										430	煙突
	2号炉	—	2	—											
水銀 (μg/m³)	1号炉	0.12	—	分析中										30	煙突
	2号炉	—	0.19	—											

4. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果（測定回数：年 1 回）

排ガスを採取した年月日		4月18日	5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基準値	排ガス 採取位置
測定結果の得られた年月日		5月15日	6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)	1号炉	0.000060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	2号炉	—	0.00000018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

2025 年度 搬入量画面

項目	可燃ごみ 搬入量 (計量データ)	不燃ごみ 搬入量 (計量データ)	粗大ごみ 搬入量 (計量データ)	ビン搬入量 (計量データ)	カン搬入量 (計量データ)
単位	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)
4月	2009.66	79.53	89.32	37.84	18.00
5月	2255.54	85.05	93.79	41.99	20.07
6月	2015.94	74.13	71.42	37.08	19.42
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
最大値	2255.54	85.05	93.79	41.99	20.07
最小値	2009.66	74.13	71.42	37.08	18.00
平均値	2093.71	79.57	84.84	38.97	19.16
合計	6281.14	238.71	254.53	116.91	57.49

2025 年度 6 月 発電量

項目	蒸気タービン 発電機 発電電力量	所内使用電力量	買電量	売電量
単位	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)
1日	26,200	13,434	0	12,766
2日	24,990	14,314	0	10,676
3日	24,630	14,114	0	10,516
4日	24,650	14,133	0	10,517
5日	25,760	14,643	0	11,117
6日	25,520	14,257	11	11,274
7日	26,280	13,681	0	12,599
8日	26,330	13,571	0	12,759
9日	26,360	14,535	0	11,825
10日	25,300	14,366	0	10,934
11日	25,030	14,029	0	11,001
12日	24,270	14,071	0	10,199
13日	25,250	14,455	0	10,795
14日	25,300	13,774	0	11,526
15日	25,770	14,517	0	11,253
16日	26,210	15,747	0	10,463
17日	26,080	15,856	0	10,224
18日	25,610	15,597	0	10,013
19日	26,400	15,974	0	10,426
20日	39,740	18,178	0	21,562
21日	46,800	19,172	0	27,628
22日	46,670	18,903	0	27,767
23日	46,790	20,153	0	26,637
24日	46,800	19,967	0	26,833
25日	46,790	20,199	0	26,591
26日	46,760	19,809	0	26,951
27日	46,810	20,113	0	26,697
28日	46,700	18,782	0	27,918
29日	46,760	18,778	0	27,982
30日	46,560	19,614	0	26,946
31日	—	—	—	—
最大値	46,810	20,199	11	27,982
最小値	24,270	13,434	0	10,013
平均値	33,104	16,291	0	16,813
合計	993,120	488,736	11	504,395